



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00613/24

Серия **RU** № **0481289**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ». Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212. Адрес места осуществления деятельности: 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212; 121059, Россия, город Москва, Бережковская набережная, дом 38, строение 1, этаж 6, комната 628. Регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.11HB77, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 10.08.2020 г.
Телефон: +7(495)120-99-36, адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАНТАЛ-4".
Место нахождения (адрес юридического лица): 141825, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН, С.ОРУДЬЕВО, УЛ.ФАБРИЧНАЯ, СТРОЕНИЕ 90. Адрес места осуществления деятельности: 141825, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН, С.ОРУДЬЕВО, УЛ.ФАБРИЧНАЯ, СТРОЕНИЕ 90.
Основной государственный регистрационный номер: 1037739536592.
Телефон: +7 (495) 660-37-87. Адрес электронной почты: akvest-98@inbox.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАНТАЛ-4".
Место нахождения (адрес юридического лица): 141825, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН, С.ОРУДЬЕВО, УЛ.ФАБРИЧНАЯ, СТРОЕНИЕ 90. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141825, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН, С.ОРУДЬЕВО, УЛ.ФАБРИЧНАЯ, СТРОЕНИЕ 90. Основной государственный регистрационный номер: 1037739536592.

ПРОДУКЦИЯ Средство огнезащиты стальных конструкций: краска огнезащитная на водной основе марки «АКВЕСТ-911 (А-911)», выпускаемая по техническим условиям ТУ 20.30.11-007-47363170-2024 "Огнезащитные составы серии "Аквест" (взамен ТУ 2316-007-47363170-08).
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 3947/О-24 от 12.04.2024 г., выданного испытательной лабораторией "ЛСМ-пожлаб" Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПБ78), акта анализа состояния производства № ЕЦЭ043-072.24-01 от 15.03.2024 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ" (аттестат аккредитации RA.RU.11HB77), подписавший(е) эксперт(ы): Михайлов Борис Владимирович, Колчин Алексей Владимирович.
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением N 1), пункты 3.4 и 6.1. Группы огнезащитной эффективности, условия хранения, гарантийный срок хранения, гарантийный срок эксплуатации огнезащитного покрытия, дата изготовления образцов (проб) продукции, и информация о распространении действия сертификата соответствия согласно приложению №1 на одном листе (бланк № 0963330).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 19.04.2024 **ПО**
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Елистратова Анастасия Викторовна (ф.и.о.)

Кривошапкин Игорь Станиславович (ф.и.о.)



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00613/24

Серия **RU** № **0963330**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
3824997000	<p>Средство огнезащиты стальных конструкций: краска огнезащитная на водной основе марки «АКВЕСТ-911 (А-911)» толщиной сухого слоя 0,9 мм (расход, установленный изготовителем без учета потерь 1,35кг/м²), нанесенное согласно Инструкция по нанесению огнезащитной краски «Аквест-911» и эксплуатации покрытия на ее основе № 008-ОГ-2021 от 18.01.2020 г., на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020), толщиной сухого слоя 0,05 мм.</p> <p>При испытании на стальной колонне двугаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 с приведенной толщиной металла 3,4 мм - время достижения критической температуры образца 500°С не менее 45 мин. (обеспечивает 5-ю группу огнезащитной эффективности)</p>	Технические условия ТУ 20.30.11-007-47363170-2024 «Огнезащитные составы серии «Аквест»» (взамен ТУ 2316-007-47363170-08)

Условия хранения: Краска «АКВЕСТ-911 (А-911)» храниться в упаковке производителя в закрытом сухом помещении при температуре воздуха от +5°С до +30°С и влажности окружающего воздуха не выше 85%. Следует избегать контакта тары с водой и химически активными веществами. Не допускается хранение краски под воздействием прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения продуктов – 12 месяцев со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации поверхностного защитного слоя с использованием краски «АКВЕСТ-911 (А-911)» не менее 25 лет, при соблюдении условий нанесения и эксплуатации, согласно инструкции по нанесению.

Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 24.01.2024 г.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Елистр
(подпись)

(подпись)



Елистратова Анастасия Викторовна (Ф.И.О.)

Кривошапкин Игорь Станиславович (Ф.И.О.)